

Терморегулятор terneo st призначений для підтримки постійної температури від 5 до 40 °C в системах теплої підлоги на основі:

- Електричного нагрівального кабелю або підлівки.
- Водяної теплої підлоги, яка повинна керуватись нормально закритим або нормальню відкритим електротермічним сервоприводом з робочою напругою 230 В.

Терморегулятор керує нагрівом згідно даних від температурного датчика, розміщеного в підлозі. Нагрів вимикається, коли бажана температура досягнута та вимикається, коли вона знижується на 1 °C.

Енергонезалежна пам'ять зберігає всі налаштування у разі вимкнення живлення.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Терморегулятор, рамка	1 шт.
Датчик температури з проводом	1 шт.
Технічний паспорт, інструкція з установлення та експлуатації	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

ТЕХНІЧНІ ДАНИ

Межі регулювання	5...40 °C
Максим. струм навантаження (для категорії AC-1)	16 A
Максим. потужність навантаження (для категорії AC-1)	3 000 ВА
Напруга живлення	230 В ±10 %
Типи підтримуваних датчиків:	анalogові NTC 4.7, 6.8, 10, 12, 15, 33, 47 кОм при 25 °C цифрові D18
Датчик температури підлоги у комплекті	NTC термрезистор 10кОм при 25 °C (R10)
Довжина проводу датчика	3 м
Кількість комутацій під навантаженням, не менше	50 000 циклів
Кількість комутацій без навантаження, не менше	20 000 000 циклів
Температурний гістерезис	1 °C
Діапазон вимірюваних температур	аналог. датчик -30...+130 °C цифр. датчик -55...+125 °C
Габаритні розміри з рамкою	85 × 80 × 35 мм
Маса брутто	0,18 кг ±10 %
Ступінь захисту ДСТУ 14254	IP20

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Аналоговий датчик (R10) підключається до клем 1 і 2. Кольори проводів при підключенні значення не мають.

Цифровий датчик (D18) підключається синім проводом до клеми 2, а білим — до клеми 1. Якщо терморегулятор перейде до Режиму аварійної роботи за таймером (стор. 7–8), спробуйте підключити синій провід до клеми 1, білий — до клеми 2. Якщо після обох спроб terneo не виявив датчика, зверніться до Сервісного центру.

Напруга живлення (230 В ±10%, 50 Гц) подається на клеми 4 і 5, фаза (L) визначається індикатором і підключається на клему 5, а нуль (N) — на клему 4.

До клем 3 і 6 підключається навантаження (з'єднувальні проводи від нагрівального елемента).

Важливо! Встановіть та перевіріть навантаження до монтажу та підключення терморегулятора. Перед увімкненням пристрою переконайтесь, що дроти під'єднані правильно. Порушення порядку призведе до виходу з ладу терморегулятора.




Схема 1.
Підключення термостата
для обігріву двожильним кабелем




Схема 2.
Підключення навантаження
через магнітний пускач

Для довговічної роботи силового реле та надійності його контактів передбачений:

- захист від частих перемикань реле терморегулятора;
- вимкнення навантаження максимально близько до моменту переходу синусоїди напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через нуль, пов'язані з різним часом відключення у різних зразках силового реле.

МОНТАЖ

Уважно ознайомтеся до кінця з цим документом перед початком монтажу та використання терморегулятора. Це допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок та непорозумінь.

Терморегулятор призначений для встановлення в приміщенні на висоті 1,4–1,6 м від рівня підлоги. Температура довкілля під час монтажу та експлуатації повинна бути в межах –5...+45 °C. Виключіть ризик потрапляння вологи та рідини в місці установлення.

Рекомендації щодо підключення навантаження більше 10 А

Терморегулятор terneo у разі збігу несприятливих факторів (погане відведення тепла підрозетником, висока температура в приміщенні, не якісний монтаж) може не впоратися зі струмом 16 А та перегрітися. Ми гарантуємо стабільну роботу терморегулятора зі струмом 10 А. У разі перевищення струму 10 А нагрівальний кабель рекомендуємо підключити через контактор (магнітний пускач), розрахований на потрібний вам струм. Дивіться схему 2.

Для захисту від короткого замикання перед терморегулятором в розрив фазного проводу встановіть автоматичний вимикач (AB) номіналом до 16 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку встановіть ПЗВ (пристрій захисного вимикання). Дивіться схему 1.

Для монтажу потрібно:

- зробити в стіні отвір під монтажну коробку діаметром 60 мм і канали для проводів живлення та датчика;
- підвести проводи живлення системи обігріву і датчика до монтажної коробки;
- виконати з'єднання згідно з даним паспортом;
- закріпити терморегулятор у монтажній коробці.

Клеми терморегулятора розраховані на провід з перетином не більше 2,5 мм². Бажано використовувати м'який мідний провід, який затягуються в клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 3 мм з моментом 0,5 Н·м. Використання алюмінію не бажано. Викрутка з шириною жала більше 3 мм може завдати механічних пошкоджень клемам. Це може спричинити втрату права на гарантійне обслуговування.

У стяжку підлоги закладіть датчик в монтажні трубці, наприклад, металопластиковій діаметром 16 мм, яка згиняється один раз із радіусом не менше 5 см і вводиться в зону обігріву на 50 см. Щоб мати можливість замінити датчик у майбутньому, загерметизуйте кінець трубки за допомогою мідної заглушкою або ізоляційною стрічкою. Герметизація мідною заглушкою забезпечить більш точне вимірювання температури підлоги. Датчик введіть у трубку після затвердіння стяжки. Кінці його про-

воду зачистіть та обтисніть наконечниками з ізоляцією.

У разі потреби вкоротіть або нарости датчик, але не більше 20 м. Для нарощування використовуйте окремий кабель перетином 0,5...0,75 мм². Біля з'єднувального проводу датчика не повинні знаходитися силові проводи, вони можуть створювати перешкоду для сигналу.




Рисунок 1.
Монтаж терморегулятора та теплої підлоги

УМОВИ ГАРАНТИЇ

Гарантія на пристрій terneo діє 36 місяців з моменту продажу за умовами дрібництва інструкції. Гарантійний термін для виробів без гарантійного талона рахується від дати виробництва.

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, рекомендуємо, в першу чергу, ознайомитися з розділом Можливі неполадки. Якщо відповідь знайти не вдалося, будь ласка, зверніться до Техпідтримки. У більшості випадків ці дії вирішують всі питання.

Якщо усунути неполадку самостійно не вдалося, надішліть пристрій в Сервісний центр. Ми виконаємо гарантійний ремонт протягом 14 робочих днів. Якщо у вашому пристрії будуть недоліки, які виникли з нашої провини, ми проведемо гарантійну заміну товару.

Повний текст гарантійних зобов'язань на сайті:
<https://ds-electronics.com.ua>

terneo

КОНТАКТИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

+38(050) 450-30-15

Viber WhatsApp Telegram

support@dse.com.ua

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

серійний №:	дата продажу:
продажець, печатка:	м.п.
контакт власника для сервісного центру:	

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вибір температури

(заводські налаштування 25 °C)

Для зміни температури використовуйте «+» та «-». Після подачу навантаження на теплу підлогу сигналізує світіння червоного індикатора.

Меню

- Використовуйте «≡» для входу та переходу по меню.
- Використовуйте «+» та «-» для вибору та зміни параметрів меню. При першому натисканні параметр почне близити, при повторному — зміниться. Через 10 с після натискання — повернення до індикації поточної температури.

Меню

Натисніть «≡» Екран

Таймер підтримання температури відмінної від основної (завод. налашт. «toF» — timer off, «ton» — timer on)

1 раз



Тривалість Таймеру
(завод. налашт. «9.0h», діап. змін 0,5–99 год., крок — 0,5 год)
Під час налаштування тривалості таймера більше 10 годин — крок 1 год.)

2 рази



Температура під час роботи Таймера
(завод. налашт. «5.0», діап. 5,0...40,0 °C або «oFF»)

3 рази



Лічильник часу роботи навантаження
(тільки перегляд)

4 рази



Поправка температури підлоги (завод. налашт. 0, діап. ±5,0 °C, крок 0,1)

5 разів



Інверсне керування навантаженням (завод. налашт. «oFF», діап. змін «оп»)

6 разів



Тип датчика
(завод. налашт. 10г)

7 разів



Яскравість в режимі очікування (від заводу 30 %, діапазон змін 0...100)

8 разів



Переведення в сплячий режим (завод. налашт. «оп»)

4 сек



Скидання до заводських налаштувань



Утримуйте 3 кнопки 9 с до появи на екрані «dEF». Після відпускання, терморегулятор скине налаштування і перезавантажиться.

Перегляд версії прошивки

Утримуйте 6 с кнопку «-». Виробник залишає за собою право вносити зміни в прошивку з метою поліпшення характеристик терморегулятора.

Блокування кнопок



Утримуйте 6 с кнопки «+» і «-» до появи на екрані «Loc» («un Loc»). Використовується як захист від дітей та в громадських місцях.

Примітки

Увімкніть Таймер, якщо хочете підтримувати деякий час температуру відмінну від основної. Наприклад, ви можете налаштувати економичну температуру у вашу відсутність вдома. При комутації живлення Таймер скидається.

Це час, протягом якого буде підтримуватися температура відмінна від основної, заданої вами. Максимальна тривалість таймера до 4 діб. Під час роботи Таймера терморегулятор по черзі відображає зворотній відлік часу та поточну температуру. Час відображається у форматі: 1. XXh, де XX — час у годинах, якщо час > 10 год. 2. X.YY, де X — години, YY — хвилини, якщо час < 10 год.

Оберіть температуру яка буде підтримуватися під час роботи у режимі Таймеру. Від заводу встановлено температуру 5 °C, ви можете за бажанням її збільшити або відключити.

Для перегляду часу натисніть: «+» або «-». Під час перегляду, за допомогою кнопки «-» також є можливість скинути лічильник. Відображення часу (години.хв.) здійснюється за допомогою рухомого рядка.

У разі необхідності ви можете скористатися поправкою у відображеній температурі підлоги на екрані терморегулятора.

Задійте, якщо водяна підлога керується за допомогою нормально відкритого електротермічного сервоприводу. «nc» — normally close (нормально замкнений контакт)

Виберіть тип датчика, який ви використовуєте: аналоговий: 4.7r, 6.8r, 10r, 12r, 15r, 33r, 47r, де r — це kОm при 25 °C, цифровий: d18.

Використайте для зменшення акценту на терморегулятор в приміщенні.

Утримуйте кнопку «≡» 4 с, а потім відпустіть. При цьому на екрані будуть з'являтися три рисочки одна за одною. Після вимкнення навантаження напис «oFF» збережеться на екрані.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Навантаження не працює, на екрані «oht»



Температура всередині корпусу більше 85 °C, спрацював захист від внутрішнього перегріву.

Необхідно: перевірити затяжку силових проводів в клемах терморегулятора; переконатися, що потужність комутованого навантаження не перевищує допустиму і перетин проводів для підключення обраний правильно.

Особливості роботи захисту від внутрішнього перегріву: коли температура всередині корпусу опуститься нижче 60 °C, терморегулятор відновить роботу. При спрацьовуванні захисту більше 5 разів поспіль пристрій блокується, поки температура в корпусі не знизиться нижче 60 °C і не буде натиснута одна з кнопок.

Кожні 4 секунди екран відображає «Ert»



Причина: обрив або коротке замикання датчика внутрішнього перегріву. Контроль за внутрішнім перегрівом не здійснюється.

Необхідно: відправити терморегулятор у сервіс. Інакше контроль за перегрівом здійснюватися не буде.

Навантаження вимкнено, екран та індикатор не світяться

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: перевірити в наявності напруги живлення. Якщо напруга є, зверніться до Сервісного центру.

Екран кожні 10 секунд відображає «Er0»



Причина: несправність системи контролю переходу синусоїди через нуль.

Необхідно: відправити терморегулятор у сервіс. Інакше контроль переходу синусоїди через нуль здійснюватися не буде.

Навантаження працює, на екрані блимає «t»



Терморегулятор перейшов до Режиму аварійної роботи за таймером. На екрані блимає символ «t», і час, що залишився до наступного включення / відключення навантаження.



open circuit — обрив



short circuit — коротке замикання



коротке замикання



ланцюга датчика

Можлива причина: пошкодження датчика та його ланцюга, неправильно обраний тип датчика в налаштуваннях терморегулятора, вимірювальна аналоговий датчиком температура вийшла за діапазон (див. табл. Тех. дані).

Необхідно: перевірити цілісність датчика та відсутність механічних пошкоджень його ланцюга, відсутність силових проводів, що близько проходять. Перевірити правильність кольорів під час підключення цифрового датчика. Переконайтесь, що в налаштуваннях датчика вибрано відповідний тип.

Режим аварійної роботи за таймером (завод. налашт. 15 хв.). Цей режим забезпечує роботу терморегулятора при пошкодженні датчика: в 30-хвилинному циклічному інтервалі включає навантаження на встановлений час,

решту часу навантаження вимкнено. Час роботи навантаження регулюється в діапазоні від 1 до 29 хв. за допомогою кнопок «+» або «-». Щоб навантаження працювало постійно, збільшіть час на максимум до «оп», або повністю вимкнено — на мінімум до «oFF». Контроль температури нагрівання в цей час недоступний.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Не спаюйте і не викидайте терморегулятор разом із побутовими відходами.

Після закінчення строку служби товар підлягає утилізації в порядку передбаченому чинним законодавством. Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує бережність виробу.

Терморегулятор перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (авто- та авіатранспортом, залізничним та морським).

Дата виготовлення вказана на корпусі пристрою. Термін придатності необмежений. Не містить шкідливих речовин.

З питаннями по даному пристрою звертайтесь до Сервісного центру за телефоном зазначенім в гарантійному талоні.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб не дістати травму і не пошкодити терморегулятор, уважно прочитайте та зрозумійте для себе ці інструкції. Підключення терморегулятора повинне виконуватися кваліфікованим електриком.

Не підключайте замість датчика мережеву напругу 230 В (приводить до виходу з ладу терморегулятора). Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням (відключенням) терморегулятора відключіть напругу живлення, а також дійті відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Не занурюйте датчик із сполучним проводом в рідкі середовища.

Не вмикайте терморегулятор у мережу в розібраним вигляді.

Не допускайте потрапляння рідини або вологи на терморегулятор.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур (вище +40 °C або нижче -5 °C) і підвищеної вологості.

Не чистіть терморегулятор з використанням хімікатів, як бензол і розчинники.

Не зберігайте і не використовуйте у запилених місцях.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати терморегулятор.

Не перевищуйте граничні значення струму та потужності.

Для захисту від перенапруг, спричинених розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристрій, це небезечно.

3G.3.3_2410



ВИРОБНИК: ТОВ «ДС Електронікс»
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3
+38 (044) 228-73-46, www.ds-electronics.com.ua
Сервісний центр: +38 (050) 450-30-15, support@ds-e.com.ua